



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ПЩ01.Н04452

Срок действия с 20.07.2016

по 19.07.2019

№ 2109226

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11ПЩ01

Орган по сертификации продукции "Контур" ООО "Контур-Сертификация"

Место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, стр. 4. Фактический адрес:

Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, стр. 4. Телефон (495) 665-21-90

Адрес электронной почты: info@kontur-rus.ru

ПРОДУКЦИЯ Трубы из сшитого полиэтилена (PEX-a) с теплоизоляцией из пенополиэтилена в гофрированной полиэтиленовой оболочке с маркировкой УПОНОР ЭКОФЛЕКС (UPONOR ECOFLEX), модели: Аква (Aqua) Сингл (Single) / Твин (Twin); Термо (Thermo) Сингл (Single) / Твин (Twin); Кватро (Quattro); Вариа (Varia) Сингл (Single) / Твин (Twin).

ТУ 2248-001-27431685-2015

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

22 4800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 54468-2011 (кроме п.4 таблицы 2)

ТУ 2248-001-27431685-2015, EN 15632-3. Эксплуатационные параметры: максимальная рабочая температура 95 °С, максимальное рабочее давление 0,6 МПа(6 бар) /1,0 МПа (10 бар)

код ТН ВЭД России:

3917 21 100 00

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Упонар Рус»

ОГРН: 1027807594880, ИНН: 7814041810, КПП: 771301001. Адрес: 187021, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, деревня Аннолово, улица Центральная, дом 35, корпус 6, Лит.Б. . Телефон: 74957856982, Факс: 74957894574, E-mail: russia.info@uponor.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Упонар Рус»

ОГРН: 1027807594880, ИНН: 7814041810, КПП: 771301001. Адрес: 127287, Россия, город Москва, улица 2-я Хуторская, дом 38А, строение 8. Телефон: 74957856982, Факс: 74957894574, E-mail: russia.info@uponor.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 5737/15, № 5738/15, № 5739/15, № 5740/15 от 19.07.2016 года, Испытательного центра Общество с ограниченной ответственностью "ТЕСТ-ГРУПП" аттестат № 4265-2 сроком действия до 26.12.2017 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Протокол испытаний под гидростатическим давлением № ЕХОВА/Р-16/18 от 02.01.2016 г. (ISO 1167); Декларация соответствия К61958/01 от 01.03.2011 г.

Схема сертификации: 3

Руководитель органа

подпись

С.А. Никифоров
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.А. Александрова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации